

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0038

施工单位	衢州光明电力建设有限公司		监理单位	衢州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年5月14日		检查地点	35kV浪田变电站安装现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 现场施工员 1 人。 (2) 吊车及必要施工机械设备。 (3) 吊车作业人员的操作证。				
存在问题	(1) 吊物与施工员没有保持安全距离。 (2) 部分绝缘子被污染。				
整改要求	(1) 对相关人员进行安全教育，吊物与施工员必须保持安全距离。 (2) 对部分绝缘子污染的要进行清理。				
检查人	徐永生		施工项目部 签收人/日期	雷达	
整改情况	已整改 整改负责人：雷达 日期 2017.5.14				
复查意见	已整改完成，检查合格。 复查人：徐永生 日期 2017年5月14日				