

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0030

施工单位	浙江阳光公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017.5.15		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区组件安装			
存在问题	光伏区组件不平整, 支架角度达不到设计要求			
整改要求	组件要求平整, 角度达到要求			
检查人	谭绪宝	施工项目部 签收人/日期	胡振保	
整改情况	已整改 整改负责人: 胡振保 日期 2017.5.15			
复查意见	复查人: 谭绪宝 日期 2017.5.16			