

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0040

施工单位	德清县同德信有限公司	监理单位	浙江正衡工程监理有限公司
检查时间	2017年5月17日	检查地点	主槽渠
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	(1) 施工人员的数量、操作证检查。 (2) 施工现场劳动防护用品使用； (3) 现场作业环境检查。		
存在问题	(1) 施工人员临时用电不规范，使用不规范的导线作为临时用电； (2) 劳动防护用品使用不规范。		
整改要求	(1) 要求停止使用不规范的临时用电，使用规范的临时用电的电缆。 (2) 要求使用好劳动防护用品，不规范的停止电工作业。		
检查人	徐维生	施工项目部 签收人/日期	雷强
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2017.5.17		
复查意见	已整改，同意进行下一道工序施工 复查人：  日期 2017年5月17日		