

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0027

施工单位	鲲鹏公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017. 5. 8		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区			
存在问题	检查光伏区桩基基础浇筑, 发现个别一组单桩有偏位的情况, 要求现场整改.			
整改要求	挂线施工, 个别桩偏位的加大桩基底坐, 另加钢筋.			
检查人	谭绪宝	施工项目部 签收人/日期	胡换保	
整改情况	已整改. 整改负责人: 胡换保 日期 5. 8			
复查意见	复查达到要求 复查人: 谭绪宝 日期 5. 8			