

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0031

|           |                                                                                                |  |                 |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| 施工单位      | 德康集团有限公司                                                                                       |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程咨询有限公司 |  |
| 检查时间      | 2017.5.2                                                                                       |  | 检查地点            | SVG室户外         |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 施工人员 4 人, 电缆沟支架间距, 标高                                                                          |  |                 |                |  |
| 存在问题      | 电缆沟支架安装标高不统一。                                                                                  |  |                 |                |  |
| 整改要求      | 要求用水冲线, 弹墨线                                                                                    |  |                 |                |  |
| 检查人       | 徐雅生                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 余津妙            |  |
| 整改情况      | 已整改<br><br>整改负责人: 余津妙 日期 2017.5.2                                                              |  |                 |                |  |
| 复查意见      | 已整改, 符合设计要求。<br><br>复查人: 徐雅生 日期 2017.5.2                                                       |  |                 |                |  |