

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0042

施工单位	衢州光明电加程有限公司		监理单位	衢州正德电力设备安装有限公司	
检查时间	2017年5月20日		检查地点	站台区电缆沟	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 施工人数已符合要求 (2) 电缆已敷设。 (3) 现场技术负责人已到位。				
存在问题	控制电缆在电缆沟转角处半径过小。				
整改要求	要求符合现场和规范要求。				
检查人	徐明生	施工项目部 签收人/日期	余泽琳		
整改情况	已整改 整改负责人: 余泽琳 日期 2017年5月20日				
复查意见	已整改 复查人: 徐明生 日期 2017年5月20日				