

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0031

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.5.21		检查地点	光伏区 26 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理在中易建设公司光伏区 26 区进行柜基器前现场检查, 发现一柜基模架未绑扎铁丝。			
存在问题	在模架安装过程中, 一模架未绑扎铁丝, 造成错模, 影响柜基质量。			
整改要求	要求中易建设公司现场整改, 绑扎并绑扎铁丝。			
检查人	杨正和	施工项目部 签收人/日期	徐少峰	
整改情况	已整改 整改负责人: 徐少峰 日期 2017.5.21			
复查意见	现场复检检查, 模架已整改, 并对柜基进行绑扎处理。 复查人: 杨正和 日期 2017.5.21			