

7 监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0033

施工单位	鲲鹏建设公司	监理单位	正衡监理.
检查时间	2017. 5. 22	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡检桩基浇筑现场		
存在问题	检查桩孔深度, 符合设计要求. 浇筑前先清泥, 清水, 后浇筑		
整改要求	清泥, 清水, 后浇筑		
检查人	谭维宝	施工项目部 签收人/日期	胡焕峰
整改情况	已整改		
	整改负责人: 胡焕峰 日期 5. 23.		
复查意见	已按施工规范施工		
	复查人: 谭维宝 日期 5. 23.		