

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC0033

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.5.25		检查地点	东区和西
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	中易公司东区和西 F2-030 区梁支架安装，应逐区检查安装质量。			
存在问题	在逐区检查中，发现 9 名安装人员无安全带、梯子、角尺及挂线，无在梁上支架安装质量。			
整改要求	要求中易公司立即提供梯子、角尺、挂线等工具，并对安装人员进行技术交底。			
检查人	杨和平	施工项目部 签收人/日期	徐小峰	
整改情况	已整改 整改负责人：徐小峰 日期 2017.5.25			
复查意见	中易公司为安装人员提供安全带、梯子、角尺、挂线等工具，现场进行了技术交底 复查人：杨和平 日期 2017.5.25			