

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0035

|           |                                                                                                |  |                 |      |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|--|
| 施工单位      | 鲲鹏建设公司                                                                                         |  | 监理单位            | 正衡监理 |  |
| 检查时间      | 2017.5.27                                                                                      |  | 检查地点            | 光伏区  |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |      |  |
| 施工及检查情况简述 | 巡检光伏区支架组件安装                                                                                    |  |                 |      |  |
| 存在问题      | 14区、15区、16区支架、组件安装,光伏板不平整,组与组角段达不到设计或规范要求,需整改。                                                 |  |                 |      |  |
| 整改要求      | 达到设计规范要求                                                                                       |  |                 |      |  |
| 检查人       | 谭强宝                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 胡培峰  |  |
| 整改情况      | 已调整,满足设计要求                                                                                     |  |                 |      |  |
|           | 整改负责人: 胡培峰 日期 5.28                                                                             |  |                 |      |  |
| 复查意见      | 达到设计要求                                                                                         |  |                 |      |  |
|           | 复查人: 谭强宝 日期 5.28                                                                               |  |                 |      |  |