

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0036

施工单位	浙江明泰建设有限公司		监理单位	正德监理	
检查时间	2017.5.29		检查地点	光伏区	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	巡查光伏区支架组件安装				
存在问题	16区支架安装发现支架组件不配套，要求整改。				
整改要求	到达设计要求。				
检查人	谭靖宝		施工项目部 签收人/日期	胡坤峰	
整改情况	已整改。 整改负责人：胡坤峰 日期 5.31				
复查意见	符合要求 复查人：谭靖宝 日期 5.31				