

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0025

施工单位	浙江明合		监理单位	浙江衡理	
检查时间	2017.5.3		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视光伏区。				
存在问题	巡视检查孔的深度，对个别孔深达不到设计要求的，进行二次钻孔，达到设计要求。				
整改要求	满足设计要求				
检查人	谭绪宝		施工项目部 签收人/日期	胡焕保	
整改情况	已整改。 整改负责人：胡焕保 日期 5.3				
复查意见	复查，满足设计要求 复查人：谭绪宝 日期 5.3				