

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	衢州正衡电力工程管理有限公司	
检查时间	2017年5月30日		检查地点	主控楼设备保护屏室	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 施工安装人员的数量； (2) 现场人员资质； (3) 现场安全文明。				
存在问题	(1) 电缆接头不规范。 (2) 安全文明施工不到位。				
整改要求	(1) 规范控制电缆接线。 (2) 加强现场安全文明施工，做到工完料结，场地清洁。				
检查人	徐雅生	施工项目部 签收人/日期	丁明		
整改情况	已整改 整改负责人 丁明 日期 2017年5月30日				
复查意见	已整改，符合要求 复查人：徐雅生 日期 2017年5月30日				