

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		监理单位	衢州正信电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月31日		检查地点	流田器现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	(1) 焊工人员的特种作业证。 (2) 现场设备基础焊接符合规范要求，及设计图 纸要求。			
存在问题	(1) 部分有夹渣现场 (2) 焊接饱满度不符合要求。			
整改要求	(1) 清除夹渣(进行补焊) (2) 增加焊接饱满度。			
检查人	徐晓生	施工项目部 签收人/日期	刘明月	
整改情况	已整改 整改负责人：刘明月 日期 2017年5月31日			
复查意见	符合要求 复查人：徐晓生 日期 2017年5月31日			