

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0023

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正源
检查时间	2017.5.5		检查地点	光伏区 F2-018 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区 F2-018 区箱变基础施工			
存在问题	施工单位在箱变基础施工中，把光伏支架斜梁作脚手板，未做好成品保护			
整改要求	要求中易建设有限公司作好光伏材料成品保护工作，防止成品材料被破坏挪做它用。			
检查人	杨百和		施工项目部 签收人/日期	宋西月
整改情况	已整改 整改负责人：宋西月 日期 2017.5.5			
复查意见	检查中易建设有限公司已把三根斜梁撤回，承诺作好成品保护工作。 复查人：杨百和 日期 2017.5.5			