

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC0026

施工单位	鲲鹏公司	监理单位	正德监理
检查时间	2017.5.6	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区。		
存在问题	检查光伏区支架安装,发现个别的支架底坐偏离,要求桩基基础加大管模一个型号,进行二次浇筑。		
整改要求	加大管模一个型号,进行二次浇筑		
检查人	谭强宝	施工项目部 签收人/日期	胡晓保
整改情况	已整改。 整改负责人: 胡晓保 日期 5.6		
复查意见	复查,达到规范要求 复查人: 谭强宝 日期 5.6		