

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0033

施工单位	恒泰集团有限公司	监理单位	浙江恒泰电力工程有限公司
检查时间	2017年5月6日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	(1) 配电楼 脚手架. 综合楼脚手架 (2) 升压站临时用电.		
存在问题	(1) 脚手架搭设不规范. 部分需加固处理. (2) 临时用电不规范. 不是-机-闸-保护使用.		
整改要求	(1) 配电楼. 综合楼脚手架要增加支撑. (2) 临时用电需进行-机-闸-保护使用.		
检查人	徐雅生	施工项目部 签收人/日期	余泽洪
整改情况	已整改 整改负责人: 余泽洪 日期 2017.5.6.		
复查意见	符合规定要求. 复查人: 徐雅生 日期 2017年5月8日.		