

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0034

施工单位	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		监理单位	浙江正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年5月7日		检查地点	配电楼 GIS 室	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) GIS 设备进场 (2) 检查吊车操作人员持证操作 (3) 检查吊运作业的安全技术交底内容 (4) 吊装方案				
存在问题	(1) 部分施工人员没有正确穿戴好劳动防护用品 (2) 安全技术交底内容不完善				
整改要求	(1) 要求专职安全员现场随时监督好劳动防护用品的穿戴 (2) 完善好安全技术交底内容由编目技术负责人负责				
检查人	陈维生		施工项目部 签收人/日期	曾 2017.5.7	
整改情况	已整改 整改负责人：陈维生 日期 2017.5.7				
复查意见	符合安全技术要求 复查人：陈维生 日期 2017年5月7日				