

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0025

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正恒	
检查时间	2017.5.9		检查地点	光伏区 F2-20 区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	巡线检查光伏区 F2-20 区支架成品运输				
存在问题	巡线在巡线检查支架成品运输过程中发现 2 人把支架随意乱丢,造成成品碰撞漆膜脱落及成品损坏。				
整改要求	要求中易公司给现场 10 人搬运 2 做好交底,不要再生现这种野蛮施工情况				
检查人	杨和平		施工项目部 签收人/日期	宋西月	
整改情况	已整改 整改负责人: 宋西月 日期 2017.5.9				
复查意见	在 F2-20 区复检过程中,未出现此种野蛮施工情况。 复查人: 杨和平 日期 2017.5.10				