

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0035

施工单位	德东集团有限公司		监理单位	常州正信电力工程咨询有限公司	
检查时间	2017年5月10日		检查地点	场内内电缆间接地焊接	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 检查焊工人员操作证, 及临时用电情况 (2) 焊接质量与防护措施。				
存在问题	(1) 焊接质量不符合要求, 搭接长度不够 (2) 焊接接头防腐处理不到位。				
整改要求	(1) 要求焊工充分饱满, 搭接长度要符合规范要求; (2) 焊接接头充分处理好防腐防锈漆不漏。				
检查人	徐增胜		施工项目部 签收人/日期	余泽峰	
整改情况	已整改 整改负责人: 余泽峰 日期 2017.5.9				
复查意见	符合要求 复查人: 徐增胜 日期 2017年5月10日				