

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德系集团股份有限公司		监理单位	衢州正衡工程监理有限公司	
检查时间	2017年6月11日		检查地点	主控室西侧	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 现场临时用电规范检查。 (2) 各专业施工正常				
存在问题	施工用电不规范 新装配电箱无接地装置				
整改要求	及时整改：① 接线用电规范。 ② 接地体符合规范要求				
检查人	徐雅生		施工项目部 签收人/日期	陈明友	
整改情况	已整改 整改负责人：陈明友 日期 2017年6月11日				
复查意见	已整改，符合规范要求。 复查人：徐雅生 日期 2017年6月11日				