

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德系集团股份有限公司		监理单位	衢州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年6月5日		检查地点	光高旁	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	① 施工现场临时用电箱. 安全接零 ② 临时用电箱各路出线 ③ 箱体接地情况 ④ 各路用电装置的漏电保护				
存在问题	有一路单相漏保, 保护失灵,				
整改要求	要求更换漏电保护开关,				
检查人	徐新成	施工项目部 签收人/日期	陈鹏飞		
整改情况	已整改 整改负责人: 陈鹏飞 日期 2017年6月5日				
复查意见	已整改 符合新要求 复查人: 徐新成 日期 2017年6月5日				