

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	衢州正信电力咨询有限公司
检查时间	2017年6月6日		检查地点	35kV开关室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1) 检查35kV开关室母线排安装尺寸。 2) 各母排件应符合设计要求。 3) 绝缘子完好无损。④铜母排厚度不够，外购。			
存在问题	⑤ 母排的预留孔洞不符合设计要求。			
整改要求	重新凿孔进行预埋浇筑。母线排基础。			
检查人	徐耀生	施工项目部 签收人/日期	初月	
整改情况	已整改 整改负责人：初月 日期 2017年6月6日			
复查意见	已符合设备安装要求。 复查人：徐耀生 日期 2017年6月6日			