

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德系集团有限公司		监理单位	衢州政经电力监理有限公司
检查时间	2017年6月7日		检查地点	主控楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	(1) 施工人数 (2) 泥灰土配合比 (3) 地极时 质量检测资料 (4) 地极建的外观感。 (5) 平整度、垂直度、空鼓情况。			
存在问题	(1) 个别地不存在空鼓现象。 (2) 施工环境较差。			
整改要求	存在问题的地方全面整改，并且符合规范要求			
检查人	徐永生	施工项目部 签收人/日期	陈鹏飞	
整改情况	已整改 整改负责人：陈鹏飞 日期 2017年6月7日			
复查意见	经复查符合规范要求 复查人：徐永生 日期 2017年6月7日			