

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德系集团有限公司		监理单位	常州正德电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年6月8日		检查地点	综合楼地面	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 施工人员数量 (2) 混凝土配合比 (3) 地板砖质量资料 (4) 地板砖的外观感 (5) 平整度、垂直度、空鼓				
存在问题	① 个别地方存在空鼓现象。 ② 施工环境较差。				
整改要求	有问题的地方全面整改，符合规范要求				
检查人	徐明生	施工项目部 签收人/日期			
整改情况	已整改 整改负责人：陈明 日期 2017年6月8日				
复查意见	已整改 复查人：徐明生 日期 2017年6月8日				