

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	衢州正衡电力工程有限公司	
检查时间	2017年6月9日		检查地点	SVG室	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 施工人员的数量、持证情况、上岗证。 (2) 施工现场的平面布置合理。 (3) 施工方案经审查符合施工要求。 (4) 5kV电缆的合格证及相关资料的合法性。 (5) 绝缘件及连接端子的质量资料。				
存在问题	操作方法没有按照施工方案实施。				
整改要求	责令施工单位按照施工方案实施。				
检查人	徐耀生	施工项目部 签收人/日期	刘明月		
整改情况	已按要求整改 整改负责人：刘明月 日期：2017年6月9日				
复查意见	符合设计规范要求 复查人：徐耀生 日期：2017年6月10日				