

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	衢州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年6月11日		检查地点	GZS室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	①试验人员的资质, 上岗证, 人数数量。 ②施工现场的平面布置合理 ③调试方案符合规范要求。 ④现场调试图纸已经过审查, 符合要求。			
存在问题	部分调试, 没有按照方案实施。			
整改要求	要求按照调试审批的方案执行。			
检查人	徐新成	施工项目部 签收人/日期	方明月	
整改情况	已整改。 整改负责人: 方明月 日期 2017年6月11日			
复查意见	已整改, 符合调试方案要求。 复查人: 徐新成 日期 2017年6月11日			