

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	衢州西衡电力监理有限公司	
检查时间	2017年6月13日		检查地点	35kV开关室	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 试验人员的资质, 持证, 持证数量 (2) 试验现场的平面布置合理 (3) 试验方案符合规范要求, 各种参数合理 (4) 现场试验过程已记录, 符合要求				
存在问题	送电, 就地有偏差				
整改要求	按照设计规范, 按次规范准确处理				
检查人	徐锦生		施工项目部 签收人/日期	方明月	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 方明月 日期: 2017年6月13日				
复查意见	整改符合规范, 符合要求 复查人: 徐锦生 日期: 2017年6月13日				