

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.23	检查地点	GIS 配电室
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	(1) 接地线焊接人员持证上岗。 (2) 接地装置的规格。 (3) GIS 接地装置符合规范要求。 (4) 材料的选用符合设计要求。		
存在问题	部分接地装置不符合规范。		
整改要求	全部接地装置使其符合规范。		
检查人	徐明生	施工项目部 签收人/日期	李明月 2017.6.23
整改情况	已按规范要求整改。 整改负责人：李明月 日期 2017.6.23		
复查意见	已按规范要求整改。 复查人：徐明生 日期 2017.6.24		