

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德京集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.27	检查地点	浙江柯城
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	(1) 所用的封堵材料 (2) 施工操作安全措施 (3) 施工记录		
存在问题	① 部分设备封堵不到位 ② 安全措施落实的不够		
整改要求	① 对部分设备重新封堵，使其符合要求 ② 加强旁站监督和监护		
检查人	徐雄生	施工项目部 签收人/日期	徐雄生. 2017.6.27
整改情况	已整改 整改负责人: 陈明远 日期 2017.6.27		
复查意见	经检查验收符合要求 复查人: 徐雄生 日期 2017.6.28		