

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	浙江正衡
检查时间	2017.6.29.		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	(1) 检查设备本体及附件的完整性 (2) 检查操作票的合法性 (3) 操作人员的安全措施。			
存在问题	停电操作不到位。			
整改要求	重新做好停电工作，确保一次停电成功。			
检查人	徐明生	施工项目部 签收人/日期	王斌	
整改情况	已整改，符合要求。 整改负责人：王斌 日期 2017.6.29.			
复查意见	符合规范要求。 复查人：徐明生 日期 2017.6.30.			