

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0031

施工单位	衢州光明电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力设备制造有限公司	
检查时间	2017年6月4日		检查地点	220KV GIS室	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 现场材料符合亮装要求。(2) 作业人员管质。 (3) 亮装方案资料齐全。(4) 设备的合格文件已报告。				
存在问题	(1) 现场安全文明施工比较乱。没有拉好警示带。挂好警示牌。 (2) 管电人员不在现场指挥、协调。				
整改要求	(1) 督促安全文明施工。挂好警示带。挂好警示牌。 (2) 有专取管理人员在现场协调、指挥。				
检查人	陈明生		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已 整 改 整改负责人：肖良 日期 2017.6.6				
复查意见	已整改，符合施工规范要求 复查人：陈明生 日期 2017年6月4日				