

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC006

施工单位	德东公司	监理单位	正信监理
检查时间	2017年3月7日	检查地点	主变防雷接地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主变回填当中,发现有石头搭接能接地线面积过大,需土质掩埋接地网。		
存在问题	需把石块清理,用土质掩埋位接地防雷网。		
整改要求	接地防雷网需土质先掩埋到位。		
检查人	陈松	施工项目部 签收人/日期	余泽斌
整改情况	整改完成 整改负责人: 余泽斌 日期 2017.3.7		
复查意见	经复查符合规范要求 复查人: 陈松 日期 2017.3.7		