



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德京集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 15 日	检查地点	升压站主控楼外楼梯安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1) 电焊工的操作证的合法性; 2) 钢材的尺寸、厚度符合图纸设计要求; 3) 施工人员数量; 4) 检查焊接材料符合规范要求; 5) 检查焊接质量及外观尺寸符合图纸要求。		
存在问题	少数焊接点不符合 图纸设计要求, 需 加焊。  常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光 伏发电项目 主控楼北门楼梯焊接 2017年6月20日		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.15
整改情况	已整改, 焊接质量符合规范要求。 整改负责人:  日期 2017.7.15		
复查意见	 复查人:  日期 2017.7.15		