



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施 工 单 位	德京集团股份有限公司	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司
检 查 时 间	2017 年 7 月 2 日	检 查 地 点	升压站
检 查 类 型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施 工 及 检 查 情 况 简 述	压站东围墙施工：1) 立柱的钢筋规格尺寸符合设计要求；2) 模板的垂直度、水平度符合规范要求；3) 施工人员数量符合施工要求；4) 混凝土的配合比符合设计要求；5) 劳动防护用品的使用符合安全要求；6) 施工机械符合施工要求；7) 施工用电符合规范要求；		
存 在 问 题	用电不规范，要求立即整改； 		
整 改 要 求	按规范要求整改，更换插头和导线。		
检 查 人		施 工 项 目 部 签 收 人 / 日 期	余国林 2017年7月2日
整 改 情 况	已整改 整改负责人:  日期 2017年7月2日		
复 查 意 见	已整改合格 复查人:  日期 2017年7月2日		