


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 22 日	检查地点	光伏区 20 区电缆埋设检查
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1) 电缆沟开挖符合规范要求；2) 过路管道铺设完成并已经过验收合格；3) 接地扁铁焊接符合规范要求；4) 接地扁铁材料尺寸、规格、防护、埋设深度符合图纸设计；5 高压电缆的埋设深度符合规范。		
存在问题	少数电缆埋设过程有石块掉入电缆沟中，需要清理。 		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.22
整改情况	已整改，并符合规范要求。 整改负责人:  日期 2017.7.22		
复查意见	 复查人:  日期 2017.7.22		