


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施 工 单 位	江苏天力建设集团有限公司	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司
检 查 时 间	2017 年 7 月 22 日	检 查 地 点	光伏 20 区接地网焊接安装
检 查 类 型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况 简述	1) 现场临时用电符合规范要求；2) 接地扁铁埋设深度验收合格；3) 焊接的饱满度符合施工质量规范要求；4) 焊接截面符合规范要求；5) 人员的操作证的合法性。		
存在问题	少数焊接点不符合 图纸设计要求，需 加焊。  常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光 伏发电项目 光伏区20区接地网接 2017年7月22日		
整改要求	按规范要求整改。		
检 查 人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改，焊接质量符合规范要求。 整改负责人:  日期 2017.7.26		
复查意见	 复查人:  日期 2017.7.22		