

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

+编号： ZHJL-JC20170730

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 30 日	检查地点	光伏 5 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 电缆沟开挖深度符合设计图纸要求；2. 接地扁铁搭接面符合规范；3. 人员资质、特种作业证；4. 安全用电的规范性；5. 焊接的饱满度符合要求；6. 防绣漆的施工规范。		
存在问	连接扁铁深度不符合图纸计和 GB50169-2016 的要求 		
整改要求	按设计图纸和 GB50169—2016 规范执行。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	金网全 2017.7.30
整改情况	整改负责人：金网全 日期 2017.7.31		
复查意见	复查人：张明生 日期 2017年7月31日		