


监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德京集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年7月4日	检查地点	升压站围墙基础梁浇筑
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站北围墙施工：1) 立柱的钢筋规格尺寸符合设计要求；2) 模板的垂直度、水平度符合规范要求；3) 施工人员数量符合施工要求；4) 混凝土的配合比符合设计要求；5) 劳动防护用品的使用符合安全要求；6) 施工机械符合施工要求；7) 施工用电符合规范要求；		
存在问题	基础梁钢筋的保护层厚度不符合规范要求。 		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人	徐明生	施工项目部 签收人/日期	余泽林
整改情况	已整改 整改负责人：陈明飞 日期 2017年7月4日		
复查意见	已按规范要求整改并验收合格 复查人：徐明生 日期 2017年7月4日		