

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

施工单位	德京集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 6 日	检查地点	升压站滤波器周边抹灰
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站滤波器周边施工：1) 检查工作票的合理性；2) 检查操作票停电操作合法性；3) 施工人员数量符合施工要求；4) 混凝土的配合比符合设计要求；5) 抹灰的水平度、垂直度；6) 劳动防护用品的使用符合安全要求；7) 施工机械符合施工要求；8) 施工用电符合符合规范要求；		
存在问题	基础梁底层处理不符合规范要求。 		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.6
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2017.7.6		
复查意见	符合规范要求。验收合格。 复查人:  日期 2017.7.6		