

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC007

施工单位	德泰公司		监理单位	正信监理
检查时间	2017年3月9号 下午		检查地点	配电二栋
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	预埋槽钢和接地线标高水. 4# 持. 阶段情况			
存在问题	发现有两个点水平误差超出设计 要求. (水平误差不过 3mm).			
整改要求	把误差部分调整到设计 之内. 水平误差 过 3mm. 以和施 工人员交代.			
检查人	陈松	施工项目部 签收人/日期	余泽涛	
整改情况	整改完成 整改负责人 余泽涛 日期 2017.3.6			
复查意见	复核后. 符合设计规范要求 复查人: 陈松 日期 2017.3.10			