

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 承德县西小营镇10kV农网升级改造集中式光伏电站 编号:

施工单位	南通市中南建设工程有限公司	监理单位	正德子监理
检查时间	2016.10.29	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械及设备运作正常, 施工项目部安排专职人员定期检查, 安全标语标牌良好。		
存在问题	1. 易燃易爆无防火器材。 2. 场内有机动车辆带人现象。		
整改要求	1. 易燃易爆物品旁边必须摆放灭火器。 2. 场内机动车辆严禁带人。		
检查人	孙海宇	施工项目部 签收人/日期	孙海宇 2016.10.29
整改情况	现场整改完毕。 整改负责人: 孙海宇 日期 2016.10.30		
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求。 复查人: 孙海宇 日期 2016.10.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。