

监理检查记录表

工程名称: 诸暨县新能源3.28MW分布式光伏项目

编号: ZJH-JCL-2016.12.4

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2016.12.4	检查地点	光伏项目导轨安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	导轨安装		
存在问题	1. 导轨个别位置不直, 影响后期施工. 2. 螺栓松动较多. 3. 夹具补胶不到位.		
整改要求	对以上问题进行整改, 监理验收合格后方可进行下一步施工.		
检查人	杨坤	施工项目部 签收人/日期	2016.12.4 朱海龙
整改情况	已完成整改 整改负责人: 朱海龙 日期:		
复查意见	整改完成. 同意进行下一步施工 复查人: 杨坤 日期: 2016.12.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。