

监理安全检查记录表

工程名称：浙江晨辉婴童儿童用品有限公司 4728.13KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJC-20170419

施工单位	浙江中兴建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	专项		
施工及检查情况简述	施工现场进行箱变逆变接线以及屋面汇流箱逆变器接线等工作，主要检查施工现场施工行走的脚手架进行安全排查以及屋面作业施工人员安全措施进行检查。		
存在问题	屋面高空作业未配备安全带，存在安全隐患； 检查过程中，发现个别施工人员未佩戴安全帽； 厂房爬梯未做好有效保护措施，存在安全隐患； 脚手架未做防护网，有几处螺丝松动存在安全隐患；		
整改要求	厂房爬梯攀爬时，要做好安全措施，否则禁止攀爬； 脚手架要求全面排查，做好防护网并确保牢固后方可行走； 未佩戴安全帽的施工人員，当场要求佩戴安全帽，并说明不得有下次； 要求施工方给高空作业施工人员配备安全带等安全措施后方可高空作业；		
检查人	张栋	施工项目部 签收人/日期	孔磊 2017 年 4 月 19 日

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。