

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司 4728.13KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-002

施工单位	江苏中兴建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.27		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	第一天施工, 检查第一工作面夹具、支架安装情况			
存在问题	有部分支架、夹具未上紧, 且有少装弹簧垫及垫片的情况			
整改要求	要求自检, 整改;			
检查人	李源	施工项目部 签收人/日期	孔磊 2016.10.27	
整改情况	已整改 整改负责人: 孔磊 日期 2016.10.27			
复查意见	已整改 复查人: 李源 日期 2016.10.29			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。