

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-002

施工单位	☒ 特变电工 ☐ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.2.19 9:00-10:30	检查地点	支条组现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	①检查支条倾角, ②检查平整, 斜撑使用情况 ③检查螺丝紧固情况 ④检查施工人员到位情况 ⑤倾角误差在 $\pm 1^\circ$ 范围内		
存在问题	②部分漏装平整 ③部分螺丝未将斜撑压平		
整改要求	口头警告, 将技术管理人员, 要求增强质量意识, 强化管理, 合格率达到100%		
检查人	张仁立 石磊、孙文强	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.2.19
整改情况	整改完毕 整改负责人 南海宾 日期 2017.2.19		
复查意见	合格 复查人: 石磊 日期 2017.2.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。