

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-026

施工单位	安徽横江集团有限责任公司		监理单位	飞线监理
检查时间	2017.05.25		检查地点	开关站外-48#线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	开关站外至线路48#塔电缆沟开挖, 电缆沟开挖深度 1000mm 符合要求			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	孔平 2015.05.25	
整改情况	无 整改负责人: 孔平 日期 2015.05.25			
复查意见	无 复查人: 王敬 日期 2017.05.25			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。