



监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-001

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 11. 19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、5#、7#箱逆变基础土方开挖。 2、5#、7#箱逆变基础钢筋加工。		
存在问题	1、5#、7#箱逆变基础钢筋局部存在锈蚀。		
整改要求	1、对 5#、7#箱逆变基础钢筋进行除锈。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2016. 11. 19		
复查意见	按要求整改完毕 复查人:  日期: 2016. 11. 20		