


监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-002

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 11. 25	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、5#、7#箱逆变基础钢筋绑扎。		
存在问题	1、5#、7#箱逆变基础钢筋个别搭接长度不符合规范。		
整改要求	按照规范对 5#、7#箱逆变基础钢筋绑扎		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2016.11.25		
复查意见	 复查人:  日期: 2016. 11. 26		