


监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-004

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 12. 05	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、五号屋面组件安装。 2、五号、七号钢梯基础钢筋绑扎。		
存在问题	1、5#屋面临边防护不到位存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求，并做好临边防护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2016.12.5		
复查意见	 复查人:  日期: 2016.12.07		